

No : C-21-934-R0  
Müşteri : PANEL ELEKTRO SAN. ve TİC. A.Ş.  
İmalatçı : PANEL ELEKTRO SAN. ve TİC. A.Ş.  
Ürün Tanımı : DS4 – DUVAR TİPİ SS304 MF PANEL  
Teknik Veri : IP65, IK08  
Isıl Güç Atma Kapasitesi: 150 W  
Test Standardı : TS EN 62208: 2014  
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)  
Uygulanan Test(ler) : İşaretleme Deneyi, Statik Yükler Deneyi, Kaldırma Deneyi, Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması, Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması, Isıl Güç Atma Kapasitesi, Koruma Derecesi (IP65), Koruma Devresinin Sürekliliğinin Doğrulanması, Mor Ötesi (UV) Işımaya Karşı Dayanıklılık, Olağan Dışı Isıya ve Ateşe Dayanıklılığın Doğrulanması, Korozyona Dayanıklılık  
Test Rapor Numarası : 21-934-R0-N1-1  
Sertifika Tarihi : 22.03.2022

Deney Sorumlusu

Geni AKDOĞAN



Genel Müdür

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.  
You can check the certificate details via QR code.

[www.lvt.com.tr](http://www.lvt.com.tr)